

Onderhoud Pumpfix F in een schacht

Artikel informatie

Artikel nr.: 80118S

GTIN:

Korting groep: 00

Beschrijving

Onderhoud aan terugstuwpompinstallatie Pumpfix F in een schacht

Werkzaamheden (al het werk wordt aan de hand van een inspectiekaart uitgevoerd):

- Functiecontrole
- Verwijderen van het vergrendelbaar deksel en het controleren van de afdichting daarvan
- Verwijderen van de kleppen, controle van de kleppenafdichting, reiniging van onderdelen
- Invetten van bewegende delen
- Monteren van de installatie
- Lektest
- Het sluiten van de noodafsluiter (beide kleppen dicht)
- De installatie moet veilig kunnen worden gebruikt
- De opgenomen waarden worden in een onderhoudsverslag vastgelegd

Schachtinstallaties:

- Bij onderhoud aan schachtinstallaties is volgens BGV C5 § 34, BGR 236 het meten van rioolgassen, het gebruik van valbeveiliging en om veiligheidsredenen ook een veiligheidsman vereist.
- De veiligheidsman moet door de opdrachtgever worden geregeld en moet tijdens de gehele duur van de werkzaamheden aanwezig zijn.

Voorwaarden aan de locatie:

- Er moet een aanspreekpartner ter plaatse zijn
- De installatie en besturingskast zijn toegankelijk
- Er moet een wateraansluiting voor een slang in de buurt zijn

Opmerking:

- Regelmatig onderhoud is een voorwaarde voor de garantie en de dekking van de verzekering

Niet inbegrepen zijn kosten voor:

- Materiaalgebruik boven de € 20
- Eventuele benodigde extra inspanningen worden naar inspanning berekend
- Moeilijke omstandigheden, reparaties, aanvullende arbeidsprestaties
- Vergeefs voorrijden ondanks aankondiging vooraf

Terugstuwbeveiligingen moeten volgens DIN 1986-3 elk half jaar door een gespecialiseerd bedrijf worden onderhouden.

De aangegeven prijs geldt per onderhoud.

Er moet rekening worden gehouden met een termijn van tien werkdagen tussen het geven van de opdracht en het uitvoeren daarvan